

Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet

Aktuelle Information zu Ihrem Trinkwasser:
 Entsprechend den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung, BGBl.Nr.304/2001, werden den Konsumenten, die ihr Trinkwasser aus der Wasserversorgungsanlage des Wasserversorgungsverbandes Faaker-See-Gebiet (im Versorgungsbereich der Marktgemeinde Rosegg mit den Ortschaften: Pirk, Teilbereiche Buchheim, Raun, St. Johann, Obergoritschach,

Untergoritschach, Dolintschach, Berg, Kleinberg, Frög, Rosegg, Duell, St. Lambrecht, Emmersdorf, Bergl und Drau) beziehen, die wesentlichen Parameter des Trinkwassers zur Kenntnis gebracht.

Unser Wasser wird in regelmäßigen Abständen nach den Kriterien der Trinkwasserverordnung auf zahlreiche Parameter untersucht.

Die Untersuchungen erfolgen

von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Kärnten. Die Parameter sind nicht konstant und verändern sich je nach Wasserdargebot geringfügig. Die für die Konsumenten bedeutsamen sind hier zusammengefasst und erläutert:

Tabelle der wichtigsten Wasserinhaltsstoffe					
Standarduntersuchung	Quellwasser	Grundwasser			
Untersuchte Parameter	Wert	Wert	Einheit	Normal	erlaubt
Leitfähigkeit	314	592	µS/cm	2500	
PH-Wert	7,66	7,31		6,5 – 9,5	
Gesamthärte	9,75	18,4	°dH		
Karbonathärte	9,33	16,9	°dH		
Sättigungsindex	0,07	0,20			
TOC (organ. Kohlenstoff)	<0,5	<0,5	mg/l	bis 5,0	
Ammonium	<0,1	<0,1	mg/l	0 – 0,5	
Calcium	45,9	86,2	mg/l	bis 400	
Chlorid	<2	8	mg/l	bis 200	
Eisen (gesamt)	<30	<30	µg/l	bis 200	
Kalium	<1	1	mg/l	bis 50	
Magnesium	14,5	27,9	mg/l	bis 150	
Mangan	<10	<10	µg/l	bis 50	
Natrium	<1	3,4	mg/l	bis 200	
Nitrat	2	9	mg/l	bis 25	50
Nitrit	<0,05	<0,05	mg/l		0,1
Sulfat	5	15	mg/l	bis 250	
Färbung	<0,1	<0,1	m- l		

Erläuterungen:

Nicht nachweisbar n.n. Befund vom 16.06.2016 Protokollnr. W2151/2016, LUA Klagenfurt

(Quellw. Mallenitzen)

Nicht bestimmbar n.b.

Nicht zählbar n.z. Befund vom 16.06.2016 Protokollnr. W2149/2016, LUA Klagenfurt

(Grundw. Winkl)